

Assunto: **Re: Questionamento**
De: Johanna Beck Hiller <johannahiller@hotmail.com>
Para: Compras e Licitações <compraslicitacoes@chiapetta.rs.gov.br>
Data: 07/05/2021 16:31



No item 1.4 do orçamento foram englobados todos os itens para cobrir a estrutura com telha TP 40. Se observar a metragem quadrada da cobertura foi duplicada para abranger o forro conforme especificado no projeto 3D.

Em 6 de mai. de 2021, à(s) 10:38, Compras e Licitações <compraslicitacoes@chiapetta.rs.gov.br> escreveu:

Bom dia!

favor verificar e retornar.

Att

Romildo

Setor de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal de Chiapetta - RS
FONE 55-3784-1300

----- Mensagem original -----

Assunto::Questionamento
Data:05/05/2021 14:34
De:Samir Casalini <samir.nisaengenharia@gmail.com>
Para::compraslicitacoes@chiapetta.rs.gov.br

Boa tarde

Tenho dúvidas quanto ao orçamento no item 1.4 - "Superestrutura metálica"

Não encontramos item referente a telha TP 40 (citada em memorial) para realizar a cobertura do objeto. Também no projeto 3D, ilustra uma cobertura superior com telha e um forro (não especificado em orçamento e memorial) para manter a estrutura metálica oculta.

Aguardamos esclarecimentos quanto aos assuntos citados acima. Obrigado.

--

<blocked.gif>

Att.:
Samir Francisco Casalini Wildner
Engenheiro Civil

CREA 208.304 RS

55 9 9906 3326

55 3332 6170