


LEGENDA

- Ponto de luz no teto, com indicação de circuito (1), comando (a) e potência (100VA)
- Interruptor simples - 2 fechos
- Interruptor simples - 3 fechos
- Tomada na parede, baixo (300 mm do piso acabado), com indicação de potência (100VA) e circuito (1)
- Tomada meio altura (1100mm do piso acabado), com indicação de potência (100VA) e circuito (1)
- Tomada alta (2000mm do piso acabado), com indicação de potência (100VA) e circuito (1)
- Ponto de conexão ao (2000mm do piso acabado), com indicação de potência (100VA) e circuito (1), para chuveiro
- Ponto de conexão médio (1100 mm do piso acabado), com indicação de potência (100VA) e circuito (1), para chuveiro
- Tomada de luz e meio a altura (1500mm do piso acabado), dupla com indicação de potência (100VA) e circuito (1)
- Quadro geral de luz e força embutido, instalado a meia altura
- Eletroduto de PVC flexível, congado e mudo, embudo na parede ou teto, com indicação de diâmetro (Ø1")
- Eletroduto de PVC flexível, congado e mudo, embudo na laje, com indicação de diâmetro (Ø1")
- Condutor neutro, fase, proteção e comando, respectivamente, com indicação de circuito (Ø), seção (2,5mm²) e comando (a), instalado em eletroduto embutido em laje, parede ou piso
- Interruptor paralelo - 2 fechos
- Dois retornos - Three way
- Antena

OBS: Tomadas sem indicação de potência são equivalentes a 100 VA.
Condutores sem indicações de diâmetros são 2,5 mm

DETALHAMENTO ALTURA TOMADAS



POSTE E QUADRO MEDIDOR DE ENERGIA
ENERGIA PROVENIENTE DA REDE PÚBLICA

PROJETO ELÉTRICO Esc:1:50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL CHIAPETTA-RS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PROJETO Nº 03/122
DATA 23/05/2022
APROVO *Duane*

Número do Projeto	Fazenda	Trabalho	QUADRO DE CARGAS - CONTÍNUO					Potência Ativa (VA)	Potência Reativa (VA)	Potência Completa (VA)	Fator de Potência	Número de Circuitos	Código	Preço
			Demanda (VA)	Tomada (VA)	Tomada (VA)	Tomada (VA)	Tomada (VA)							
07		Condutor	100	150	100	600	100	100	100	100	100	100	100	100
20		P-S-P	3	6	6	6	1300,00	1300,00	1300,00	1,00	5,91	2,50	1222,22	1412,4
20		P-S-P	2	4	4	4	200,00	200,00	200,00	1,00	0,91	2,50	222,22	257,8
20		P-S-P	2	4	4	4	200,00	200,00	200,00	1,00	0,91	2,50	222,22	257,8
							600,00	600,00	600,00	1,00	35,45	6,00	222,22	257,8

TÍTULO: OURO E PRATA FUTEBOL CLUBE
ASSUNTO: PROJETO ELÉTRICO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GELSON SOUTO
ESCALA: 1:50
PCHA: 07

DATA: 23/12/2021