

Assunto: **Re: Esclarecimento**
De: Compras e Licitações <compraslicitacoes@chiapetta.rs.gov.br>
Para: <casafer@netvisual.com.br>
Data: 22/09/2023 10:22



---Bom dia,

Os ramais d'agua (PEAD na cor azul, 20mm), PN- 10

Atenciosamente

Setor de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal de Chiapetta - RS
FONE 55-3784-1300

Em 21/09/2023 15:19, casafer@netvisual.com.br escreveu:

Boa Tarde

Estamos com uma dúvida no edital eletrônico nº 02/2023

Item 21 Tubo Pead Azul 20mm (você saberia me dizer qual a Parede Nominal dela, se é PN 8 – PN 10 – PN 12,5 – PN 16)?

Fico no aguardo de uma posição

ATT: Genaina Beé

CasaFer/SulFios